

**СОГЛАСОВАНО:**

**УТВЕРЖДЕНО:**

Директор

Заместитель Главы Администрации

МУП «Балашихинский водоканал»

Городского округа Балашиха Московской

области



/Н. И. Говричев/

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.



/Т. С. Калашникова/

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

**Технические требования  
по предоставлению Баланса водопотребления и водоотведения  
подключаемого объекта для заключения договора о подключении (технологическом  
присоединении) к сетям водоснабжения и водоотведения г.о. Балашиха**

Согласно Постановлению Правительства РФ, «Правила холодного водоснабжения и водоотведения №644, п.17, з», Баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта, должен содержать следующее:

1. Объем воды в период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, периодические нужды;
2. Объем воды на внутреннее пожаротушение;
3. В случае, если внутреннее пожаротушение отсутствует, необходимо включить в баланс наружное пожаротушение из расчета объема воды на тушение пожара в течении 3-х часов в сутки, учитывающий категорию, этажность и объем здания (в соответствии с СП 8.13130.2009).